

Informe de ensayo

Fecha de entrada: lunes, 21 de diciembre de 2020  
 Fecha de finalización: jueves, 24 de diciembre de 2020  
 Fecha de emisión: jueves, 24 de diciembre de 2020

**Solicitante**  
**C.R. Rincon del moro**  
 Rincon del moro S/N, 02400 Rincon del moro (Albacete)

Información de la muestra

<b>Cantidad:</b>	2 L	<b>Referencia HELLÍN LAB:</b>	EXT02501
<b>Datos de la muestra:</b>	AGUA CONTINENTAL	<b>Referencia cliente:</b>	Sector 3: Loma I
<b>Contenido en:</b>	PLÁSTICO		

## RESULTADOS ANALÍTICOS

DETERMINACIONES MICROBIOLÓGICAS	RESULTADO	INCERT.	VALORES MÁXIMOS
<b>RECuento E.COLI (NMP)</b>	<1 NMP/100 ml	No aplica	<b>(1)</b>
ISO9308-2: 2014			

Ensayo subcontratado a laboratorio acreditado bajo la norma **UNE-EN ISO/IEC 17025:2017** con los expedientes de acreditación **nº324/LE 670**


Los ensayos y determinaciones marcados con \* no están dentro de la acreditación

**NMP:** Número más probable

**(1) Legislación que se aplica: RD 1620/2007**

Dependiendo del uso posterior al que vaya dirigido el agua, los niveles máximos determinados pueden variar. Se adjunta a este informe las tablas con los valores máximos. Los resultados de este informe se expresa en NMP ya que las Normas internacionales para microbiología en aguas como el método más adecuado siendo en UFC como aparecen en la legislación, por lo que únicamente para la interpretación de los resultados se podría considerar el resultado en NMP como el número más probable de Unidades Formadoras de Colonias (UFC) que podemos encontrar en una muestra dentro de un intervalo, por lo que un resultado NMP sería similar a UFC.

Hellín, 24 de diciembre de 2020



El laboratorio no se responsabiliza de la información aportada por el cliente. Los resultados de este informe sólo afectan a las muestras sometidas a ensayo. Queda prohibida la reproducción total o parcial de este informe sin autorización del laboratorio. La muestra, salvo comunicación del cliente, será conservada según los Procedimientos Específicos del Sistema de Calidad.

Emilio Dellín García García  
Responsable Laboratorio